



**LEGENDA:**

	Hidrant exterior suprateran Dn 80 mm proiectat;		Bransament apa rece propus Ø 110 mm;
	Conducța apa rece existenta;		Camin bransament apa rece incendiu propus pentru Colegiu Corpurile A1, A2, B si C;
	Alimentare cu apa hidranti interiori Colegiu Corpurile A1, A2, B si C, PEHD Dn 75 mm;		Camin bransament apa rece incendiu propus pentru Cantina
	Alimentare cu apa hidranti interiori Cantina, PEHD Dn 63 mm;		Camin bransament apa rece existent Internat;
	Alimentare cu apa hidranti exteriori PEHD Ø 110 mm;		Camin bransament apa rece existent Ateliere Scoala si Sala de Sport;

Verificator atestat	Prenume și Nume	Semn.	Cerința	Referat / expertiză nr. / data
<b>S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L.</b> Romania, jud.Hunedoara, mun.Deva, cod. 330062 str. Ardealului nr.1				Denumire proiect: Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu - Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara Cantina
Șef proiect:	ing.Calinescu Eugen	Semnătura	Scara 1:500	Proiect nr. 11/2017
Relevat:	sing.Filip Gheorghe			Obiect: Instalatii de stingere si limitare a incendiului cu hidranti interiori si hidranti exteriori
Desenat:	ing.Calinescu Eugen		Data: 2017	Beneficiar: <b>MUNICIPIUL HUNEDOARA</b>
Verificat:	sing.Filip Gheorghe			Denumire planșă: Plan de situatie amplasare hidranti exteriori
				Faza: P.T.
				Planșă IS-02
<small>Aceste desene și specificații sunt proprietatea S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al acesteia</small>				