



1-Cutie metalica tip I, pentru hidrant interior, STAS3081;
 2-Hidrant interior pentru cladiri STAS 901;
 3-Racord pentru hidrant interior;
 4-Teava de refulare de mana;
 5-Dispozitiv pentru infasurarea furtunului
 Cutiile metalice pentru hidranti interiori sunt amplasate la inaltimea de 1.50 de la pardoseala finita.
 Hidrantii interiori se vor monta aparent sau ingropat marcandu-se conform STAS 297/1.
 Robinetii de sectorizare se vor monta in pozitia normal deschis.

LEGENDA:

	Hidrant interior proiectat complet echipat;
	Conducta apa rece proiectata pentru alimentarea instalatiei de hidranti interiori OI Zn, 2";
	Raza de actiune a hidrantilor interiori;

NOTA:

Conform **NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCȚIILOR**,
 Partea a II-a - **INSTALAȚII DE STINGERE**, Indicativ P118/2 – 2013
 (conform art. 4.16) Hidranții de incendiu interiori se echipează cu furtunuri plate și cu țevi de refulare universale montate la extremitățile furtunurilor pentru a forma, dirija și controla jetul de apă (standarde de referință SR EN 671-1 sau SR EN 671-2).
 (conform art.4.19.) Țeava de refulare universală trebuie să permită următoarele poziții de reglare: închidere și jet pulverizat și/sau jet compact.
 Când jetul pulverizat și jetul compact sunt condiționate, se recomandă să se poziționeze jetul pulverizat între poziția de închidere și poziția jetului compact

Verificator atestat	Prenume și Nume	Semn.	Cerința	Referat / expertiză nr. / data
S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L				Denumire proiect: Documentație tehnică pentru obținerea avizului de securitate la incendiu - Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara Cantina
Romania, jud.Hunedoara, mun.Deva, cod. 330062 str. Ardealului nr.1				Proiect nr. 11/2017
Șef proiect:	ing.Calinescu Eugen	Semnătura	Scara 1:100	Obiect: Instalații de stingere și limitare a incendiului cu hidranti interiori și hidranti exteriori
Proiectat:	sing.Filip Gheorghe			Beneficiar: MUNICIPIUL HUNEDOARA
Desenat:	ing.Calinescu Eugen		Data: 2017	Denumire planșă: Plan etaj
Verificat:	sing.Filip Gheorghe			Faza: P.T. Planșa IS-05

Aceste desene și specificații sunt proprietatea S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al acestora