



ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA



Certificat seria C, nr. 614/20.10.2015 Certificat seria M, nr. 289/20.10.2015 Certificat seria S, nr. 189/20.10.2015

Municipiul Hunedoara, B-dul Libertății nr.17, cod.331128, Județul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087

Nr 78676/28.10.2016

CLARIFICARE
la documentația de atribuire a
contractului de lucrări "Reabilitare strada 1 Decembrie municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"
Anunt consultare piata MC0002352

Autoritatea Contractantă transmite următoarele clarificări având în vedere solicitările de clarificări transmise de unii operatori economici la data de 27.10.2016.

Intrebarea nr.1

În cadrul listelor de cantități vă rugăm să clarificați următoarele:

- a) Obiect 2- deviz 0204'' Suprastructură'' la art. 1 vă rugăm să menționați care este cantitatea de beton C20/16 ce trebuie oferată (27 de mc sau se ofertează betonul cu pierderi conform normei?);
- b) Obiect 2- deviz 0210 '' Geocompozit'' la art. 1 DA19A1-strat anticontamator material textile netesut filtr. sintetic pe ampriza sau platforma drumului se solicită ofertarea procurării de geocompozit antifisură tip B2B armaspfalt 50-1/2x -100 în rețeta normei DA19A1 regasim material textil netesut filtrant sintetic cod 7329883. Se ofertează și acest material sau se elimină din normă;
- c) Obiect 2- deviz 0211 '' Strat de uzură BA16'' la art. 1 vă rugăm să menționați care este cantitatea de beton asfaltic BA16 ce trebuie oferată;
- d) Obiect 3- deviz 0303 '' Beton de ciment'' la art.1 vă rugăm să menționați care este cantitatea de beton C20/16 ce trebuie oferată (24 de mc sau se ofertează betonul cu pierderi conform normei?);
- e) Obiect 3- deviz 0306 Borduri 10x15 cm la art.1 DE11A1 borduri mici pref. beton 10x15 cm pentru încasări trotuare spații verzi alei așezate pe fundație de beton 10x20 vă rugăm să ne transmiteți cantitatea de beton utilizată pentru execuția fundațiilor și clasa betonului utilizat;
- f) Obiect 3- deviz 0307 '' Borduri '' 20x25 cm la art. 1 DE11A1 borduri pref. beton 20x25 cm pentru încasări trotuare, spații verzi, alei așezate pe fundație de beton 30x15 vă rugăm să ne transmiteți cantitatea de beton utilizată pentru execuția fundațiilor și clasa betonului utilizat;
- g) Obiect 4- deviz 0407 '' Geocompozit antifisură'' la art.1 DA19A1 strat anticontamator material textile netesut filtr. sintetic pe ampriza sau platforma drumului se solicită ofertarea procurării de geocompozit antifisură tip B2B armaspfalt 50-1/2x100. În rețeta normei DA19A1 regasim material textile netesut filtrant sintetic cod. 7329883. Se ofertează și acest material sau se elimină din ofertă;
- h) Obiect 5- deviz 0501 " Semnalizare profizorie" la art. 2 vă rugăm să ne transmiteți cantitatea de beton C10/8 solicitată la procurarea și cantitatea de stâlpi solicitată la procurare;

i) Obiect 5- deviz 0502 “ Semnalizare vertical” la art. 1 vă rugam să ne transmiteți cantitatea de beton C20/116 solicitată la procurare.

Raspunsul este dat de catre proiectant, S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L.:

- a) Cantitatea de beton care se va oferta este de 27mc. Pentru crearea pretului unitar ofertantii isi pot calcula propriile valori pentru manopera, punere in opera, pierderi etc. Mentionam ca betonul se va folosi la reparatii ale dalelor degradate.
- b) Geocompozitul antifisura va fi obligatoriu agrementat pentru armarea mixturilor asfaltice, respectiv cu rol de impiedicare a transmiterii fisurilor in imbracamintea asfaltica. Acesta este compus din geogrila si geotextil anticontaminant. Ofertantii vor cota ambele articole chiar si in situatia in care vor dispune de un singur material geocompozit, respectiv geotextil armat. Astfel materialul textil se va oferta la cantitatea prezentata in listele de cantitati postate.
- c) Cantitatea de beton asfaltic BA16 pentru stratul de uzura este de 2400mp.
- d) Cantitatea de beton care se va oferta este de 24mc. Pentru crearea pretului unitar ofertantii isi pot calcula propriile valori pentru manopera, punere in opera, pierderi etc. Mentionam ca betonul se va folosi la trotuarele noi.
- e) Cantitatea de beton necesara pentru fundatia bordurilor cu dimensiunea 10x15 este de 16mc. Clasa de beton este C8/10 in conformitate cu detaliul 2 din plansa PT1 – Profil transversal tip.
- f) Cantitatea de beton necesara pentru fundatia bordurilor cu dimensiunea 20x25 este de 73mc. Clasa de beton este C8/10 in conformitate cu detaliul 1 din plansa PT1 – Profil transversal tip.
- g) Geocompozitul antifisura va fi obligatoriu agrementat pentru armarea mixturilor asfaltice, respectiv cu rol de impiedicare a transmiterii fisurilor in imbracamintea asfaltica. Acesta este compus din geogrila si geotextil anticontaminant. Ofertantii vor cota ambele articole chiar si in situatia in care vor dispune de un singur material geocompozit, respectiv geotextil armat. Astfel materialul textil se va oferta la cantitatea prezentata in listele de cantitati postate.
- h) Cantitatea de beton necesara montarii stalpilor pentru semnalizarea provizorie este de 0.1mc.
- i) Cantitatea de beton necesara montarii stalpilor pentru semnalizarea verticala este de 0.5mc.

Intrebarea nr.2. În anexa la formularul de ofertă trebuie menționată care perioadă de garanție de buna execuție a lucrărilor. Vă rugăm să menționați care este perioada de garanție de bună execuție pe care o solicitați.

Răspuns: Perioada de bună execuție a lucrării este de 36 luni.

Intrebarea nr.3. În anunțul de menționați că în cadrul propunerii financiare doriți prezentarea graficului fizic și valoric de execuție a lucrărilor. Vă rugam să menționați care este termenul de execuție al lucrărilor sau executantul este cel care stabilește care este acest termen?

Răspuns: Termenul de execuție este de 6 luni, așa cum este precizat în proiectul tehnic la pag. 19.

Intrebarea nr.4. În prețul estimat este cuprinsă și valoarea aferentă organizării de santier dar în listele de cantități nu sunt prevăzute lucrarile de organizare de șantier. Vă rugam să menționați cum va fi ofertata această: fiecare ofertant își va intocmi liste proprii de cantități a caror valoare nu va depași valoarea estimată

3493 lei fara TVA sau valoarea organizării de șantier va fi oferată ca valoarea rezultată prin aplicarea unui procent la valoarea ce C+M.

Răspuns: Fiecare ofertant își va întocmi propriile liste de cantități pentru organizare de șantier. Nu se va depăși valoarea totală estimată fără TVA.

Intrebarea nr.5. Vă rugăm să menționați în câte exemplare se va depune oferta operatorilor economici?

Răspuns: Oferta se va depune într-un singur exemplar.

Intrebarea nr.6. În cadrul secțiunii de eligibilitate sunt suficiente doar formularele anexate de autoritatea contractantă, sau operatorul economic trebuie să anexeze și alte documente (certificate, declarații privind experiența similar)?.

Răspuns: Sunt suficiente doar completarea formularele anexate anunțului de consultarea pietii.

**DIRECTIA TEHNICA,
DEMETER LADISLAU**



**SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI
PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ,
MARIANA LILICA BUCUR**

