

Instalatii electrice de securitate la incendiu
Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara – Cantina
Beneficiar: Municipiul Hunedoara
Proiect nr.: 11/2017
Faza : P.T.

FISA TEHNICA 1.1

Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate contra panicii:



Domeniu de utilizare:

- Iluminat general de interior in medii umede

Detalii tehnice:

- Tensiune de alimentare (V): 220 - 240 V/50 - 60Hz
 - Sursa de lumina : Tub fluorescent T8
 - Montaj : Aplicat
 - Clasa protectie : IP65
 - Loc amplasare : La interior
 - Culoare : Gri
 - Putere maxima (W): 1 x 36 W
 - Soclu/Baza : G13
- Corpul de iluminat va fi echipat cu kit de emergenta compatibil.

PROIECTANT:

OFERTANT: