



ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA



Certificat seria C, nr. 614/20.10.2015
Certificat seria M, nr. 289/20.10.2015
Certificat seria S, nr. 189/20.10.2015

Municipiul Hunedoara, B-dul Libertății nr.17, cod.331128, Județul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087

Nr. 4129/18.01.2018

CLARIFICARI (1)

**la documentația de atribuire a contactului de achiziție publică
"Reabilitare zid de sprijin pe strada Brazilor, municipiul Hunedoara
Anunțul de publicitate nr.148859 din data de 12.01.2018 publicat în SEAP**

În conformitate cu prevederile art. 160 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea Contractantă transmite următoarele clarificări având în vedere solicitarea de clarificări nr 3095, transmise de un operator economic prin e-mail, la data de 15.01.2018.

Intrebare

Referitor la anunțul de publicitate nr 148859 din 12.01.2018 cu privire la achiziția de lucrări privind "Reabilitare zid de sprijin pe strada Brazilor, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara", am solicitat aproximativ 800 de mc de beton, dar armatura nu există deloc. Aveți încă un deviz?

Raspuns :

Zidul de sprijin este un zid de căptușire de beton simplu C20/25 cu aplicare într-un teren predominant de roci semi-stâncoase compresibile, fără prezența apei subterane, conform studiului geotehnic. În acest context, rolul zidului este de căptușire și se realizează din beton simplu C20/25, nefiind necesară armarea acestuia. Zidul a fost proiectat conform „Ziduri de sprijin tipizate” – C.4796.78 și verificat la toate solicitările cu software-ul de proiectare GEOSTRU 2017 – MDC. Proiectul sus menționat este verificat de către verificator de proiecte atestat MDRP

**PRIMAR,
DAN BOBOUTANU**



**DIRECTOR TEHNIC,
LADISLAU DEMETER**