


149-4/19/SU-HAD / 11-05-2017



$P_l = 1756 \text{ W}$
 $P_u = 1668,2 \text{ W}$
 $I_c = 7,63 \text{ A}$
 $\cos\varphi = 0,95$

NOTA:
 *Tablourile electrice de distributie se
 confecționează și se echepează cu aparataje
 având agrementul tehnic, de către producător
 autorizat atestat de furnizorul ELECTRICA;

*Nulul de protecție (PE) va fi separat de nulul
 de lucru (N) al sursei de alimentare și se
 racordează la priza de pamant a clădirii;
 *Se citește împreună cu planurile instalațiilor
 electrice.

electrician autorizat : ing. Mates Cristian Ioan aut. ANRE gr. II - A+B nr. 40579/2016

Verificator atestat	Prenume și Nume	Semn.	Cerința	Referat / expertiza nr. / data
S.C. INSTALATIILE GEVIS S.R.L.				
Romania, jud. Hunedoara, mun. Dej, Av. 1711 S.R.L. DEVA cod. 330062 str. Ardealului nr. 1				
Specificație	Prenume și Nume	Semnătura	Denumire proiect: Documentație tehnica pentru dotarea auzului de securitate la incendiu - Colegiul Economic Emanuel Gojdu Hunedoara Cantina	
Șef proiect:	ing. Calinescu Eugen		Obiect: Instalații electrice de securitate la incendiu	
Proiectat:	ing. Mates Cristian		Beneficiar: Municipiul Hunedoara	
Desenat:	ing. Mates Cristian		Denumire planșă: Instalații electrice de securitate la incendiu Schema monofilară TSI	
Verificat:	sing. Filip Gheorghe		Data: 2017	
			Nr. proiect 11/2017	
			Faza P.T.	
			Planșa IE-08	

Aceste desene și specificații sunt proprietatea S.C. INSTALATIILE GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al acestuia