



149-4/17/SU-HD/11-05-2017

**LEGENDA:**

- K1, K2 - contactoare 10 A;
- BO - buton oprire, in tablou (sau pe usa tabloului);
- BP - buton pornire;
- BV - buton verificare, in tablou (sau pe usa tabloului);
- h - lampa verificare functionare, in tablou (sau pe usa tabloului);

**NOTA:**

- \* Lampile se aprind automat la disparitia tensiuni sau manual de la BV, BP;
- \* Lampile se vor stinge manual de la BO;

electrician autorizat : ing. Mates Cristian Ioan aut. ANRE gr. II - A+B nr. 40579/2016

Verificator atestat	Prenume și Nume	Semn	Cerința	Referat / expertiza nr./data
<b>S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L.</b> Romania, jud. Hunedoara, mun. Deva, cod. 330062 str. Ardealului nr.1				Denumire proiect: Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu - Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara Cantina
Obiect:	Instalatii electrice de securitate la incendiu			Nr. proiect 11/2017
Beneficiar:	Municipiul Hunedoara			Faza P.T.
Șef proiect:	ing. Calinescu Eugen	Scara	Denumire planșă:	
Proiectat:	ing. Mates Cristian	Data:	Instalatii electrice de securitate la incendiu	
Desenat:	ing. Mates Cristian	2017	Schema de automatizare pentru iluminatul contra panica	
Verificat:	ing. Filip Gheorghe		Planșa IE-07	

Aceste desene și specificații sunt proprietatea S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al acestora