



LEGENDA INSTALATIE DE SEMNALIZARE INCENDIU

- CENTRALA DE SEMNALIZARE INCENDIU
- CENTRALA DE CONTROL
- DETECTOR DE FUM SI TEMPERATURA
- DETECTOR DE TEMPERATURA
- DECLANSATOR MANUAL (BUTON DE INCENDIU)
- SIRENA DE INTERIOR (SII)
- SIRENA DE EXTERIOR (SIE)
- COMUNICATOR TELEFONIC (COM)
- CABLU JY(SI)Y 2X2X0,8 mmp, JY(SI)Y 1X2X0,8 mmp
- CABLU TELEFONIC UTP CAT.3

149-4/17/SV-HD / 11-05-2017



Proiectant sisteme de securitate : sing. Filip Gheorghe - autorizatie CNSIPC nr. 2848/08.11.2012

Verificator atestat	Prenume și Nume	Semn	Cerința	Referat / expertiză nr. / data	
S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L. Romania, jud.Hunedoara, mun.Deva cod. 330062 str. Ardealului nr.1				Denumire proiect: Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu - Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara Cantina	Nr. proiect 11/2017
Obiect:	Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu			Beneficiar:	Municipiul Hunedoara
Șef proiect:	ing.Calinescu Eugen		Scara 1:100	Denumire planșă: Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu	Faza P.T.
Proiectat:	ing.Filip Gheorghe		Data: 2017	Plan demisol	Planșă ISI-04
Desenat:	ing.Mates Cristian				
Verificat:	ing.Filip Gheorghe				

Aceste desene și specificații sunt proprietatea S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al acesteia