


LEGENA INSTALATIE DE SEMNALIZARE INCENDIU

- CENTRALA DE SEMNALIZARE INCENDIU
- CENTRALA DE CONTROL
- DETECTOR DE FUM SI TEMPERATURA
- DETECTOR DE TEMPERATURA
- DECLANSATOR MANUAL (BUTON DE INCENDIU)
- SIRENA DE INTERIOR (SII)
- SIRENA DE EXTERIOR (SIE)
- COMUNICATOR TELEFONIC (COM)
- CABLU JY(ST)Y 2X2X0,8 mmp, JY(ST)Y 1X2X0,8 mmp
- CABLU TELEFONIC UTP CAT.3

149-4/17/SU-HD/11-05-2017



Proiectant sisteme de securitate : sing. Filip Gheorghe - autorizatie CNSIPC nr. 2848/08.11.2012

Verificator atestat	Prenume și Nume	Semnatura	Cerința	Referat / expertiză nr. / data
<p>S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L. Romania, jud. Hunedoara, mun. Deva cod. 330062 str. Ardealului nr.1</p>				Denumire proiect: Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu - Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara Cantina Obiect: Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu Beneficiar: Municipiul Hunedoara
Șef proiect:	ing. Calinescu Eugen		Scara 1:100	Nr. proiect 11/2017
Proiectat:	ing. Filip Gheorghe			Faza P.T.
Desenat:	ing. Mates Cristian		Data: 2017	Planșa ISI-05
Verificat:	ing. Filip Gheorghe			Planșa ISI-05

Aceste desene și specificații sunt proprietatea S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al acesteia