

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 10469 / 26.07.2024

Către,
S.C. ASM OIL INVEST S.R.L.
Mun. Hunedoara, județul Hunedoara

Referitor la solicitarea d-voastră, înregistrată la S.C. Apa Prod S.A. cu nr. 10469 din data de 19.06.2024 însoțită de Documentația Tehnică depusă, precizăm că, pentru obiectivul de investiție identificat după cum urmează:

1. Denumirea investiției: " *Lotizare zonă rezidențială cu locuințe individuale S+P+1E* "
2. Amplasamentul investiției: *mun. Hunedoara, Aleea Tineretului, F.N., ;*
3. Beneficiarul investiției: *S.C. ASM OIL INVEST S.R.L.;*
4. Proiect nr. *01/ 2023* întocmit de *S.C. Hard Hat Constructions S.R.L.*
5. Certificat de urbanism nr. *45/ 16.02.2024* pentru " *Lotizare zonă rezidențială cu locuințe individuale S+P+1E* "

Emitem **AVIZ TEHNIC DE AMPLASAMENT**
în vederea întocmirii documentației faza P.U.Z.
cu următoarele observații :


- Pe amplasamentul supus avizării există o conductă de alimentare cu apă din oțel cu DN 800 mm, aflată în proprietatea Primăriei Municipiului Hunedoara și în exploatarea S.C. Apa Prod S.A. Deva.
- Nu se vor proiecta/ executa construcții provizorii sau definitive pe traseul conductei de alimentare cu apă existentă pe amplasament; se vor respecta distanțele minime impuse de SR 8591-97
- După realizarea lotizării, lotul pe care există conducta de alimentare cu apă va trece în domeniul public al Municipiului Hunedoara.
- Imobilele rezultate din parcelare pot fi alimentate cu apă din conducta din oțel cu diametrul Dn 426 mm existentă limitrof amplasamentului.
- Apele menajere vor fi preluate și deversate în conducta de canalizare din P.V.C. D.N. 250 mm. existentă în Aleea Tineretului.
- Apele pluviale vor fi colectate și deversate în canalizarea pluvială din beton D.N. 300 mm, situată în zona limitrofă la nord de imobil.
- La prezentul aviz se atașează planul de situație extras din sistemul G.I.S., pe care este trasată conducta de alimentare cu apă situată pe amplasament și rețelele de alimentare cu apă și de canalizare aflate pe domeniul public, în zona limitrofă amplasamentului supus avizării, care sunt în exploatarea S.C. Apa Prod S.A. Deva.
- **Avizul tehnic de amplasament nu ține loc de aviz tehnic de bransare/ racordare la rețelele publice hidro-edilitare; pentru bransarea/ racordarea la rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare se va solicita emiterea avizului tehnic de bransare/ racordare, în conformitate cu procedura de emitere a acestui tip de aviz.**

- Pentru emiterea prezentului aviz au fost avute în vedere informațiile existente în bazele electronice de date deținute sau create de Apa Prod S.A., în calitate de titular al dreptului de administrare asupra bunurilor componente ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și informațiile existente în fondul arhivistic pus la dispoziție de titularul dreptului de proprietate asupra sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare. În situația în care în zonă există sau vor fi identificate conducte funcționale/dezafectate sau neevidențiate în documentele puse la dispoziția operatorului de proprietarul sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, solicitantul avizului va informa de îndată atât Apa Prod S.A., cât și titularul dreptului de proprietate asupra rețelelor identificate. Responsabilitatea emitentului avizului este limitată la informațiile deținute de acesta și pe baza cărora a fost emis prezentul aviz.
- Prezentul Aviz este valabil un an de la data acordării și își pierde valabilitatea în cazul nerespectării condițiilor impuse.

Șef Departament Tehnic
Ing. Simona Petruțiu

Șef Serviciu Tehnic Investiții
Ing. G





Legenda

-  Limita Proprietate
-  CaminCanal
-  RacordCanal
-  Conducta canal
-  Bransament
-  Conducta Apa
-  CaminApa