



ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA



Certificat seria C,
Nr. 827/26.10.2018



Certificat seria M,
Nr. 393/25.10.2018



Certificat seria S,
Nr. 256/26.10.2018

Municipiul Hunedoara, B-dul Libertății nr.17, cod.331128 Județul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087

Nr.37687/18.05.2021

AVIZ
pentru execuția lucrărilor
NR. 32 din 20.05.2021

BENEFICIAR: **CRISAN OVIDIU IOAN**

Hunedoara, b-dul Libertatii, nr.1, bl.8, sc.C, et.1, ap.21

PROIECTANT: **PRINCO IMPEX SRL**

Hunedoara, piata Libertatii, nr.13

Urmare a documentației tehnice nr. 37687/18.05.2021, a Certificatului de Urbanism nr. 26/10.02.2021 pentru „**Lucrari de construire statie distributie carburanti 3 pompe multiproduș+1 pompa motorina+unitate skid+copertina protectie dispenser skid, elemente identificare semnalistica,racord rutier, imprejmuire, utilitati**” faza P.U.D. la adresa jud.Hunedoara, loc. Hunedoara, Soseaua Hunedoara Santuhaln (CF 67295) si in conformitate cu Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare– **se avizeaza favorabil**, condiționat de următoarele:

- 1.Se interzice depozitarea materialelor de construcții și a celor rezultate în urma demolărilor și săpăturilor pe carosabil, maluri de ape, etc.
- 2.Se interzice accesul, staționarea, parcarea și circulația autovehiculelor pe trotuare și zone verzi.
- 3.Se interzice tăierea, ruperea, scoaterea din rădăcini a florilor, arbuștilor și plantațiilor de orice fel și cosirea ierbii de pe zonele verzi fără aprobări legale.
- 4.Se interzice circulația autovehiculelor cu roțile murdare de noroi pe drumurile public.
5. Acord IPJ Hunedoara si Aviz ISU Jud.Hunedoara
6. **Realizare accese conform proiect nr.7/2021 plansa U03- reglementari**

Alte condiții:

7. **Prezentul Aviz este valabil numai pentru lucrările ce afectează domeniul public al municipiului Hunedoara**

Servește și pentru

eliberarea **AVIZULUI POLITIEI MUNICIPIULUI HUNEDOARA SERVICIUL POLITIE RUTIERA**

8.Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz constituie contravenție și se sancționează conform Hotărârii Consiliului local nr. 3 / 2017.

DIRECTIA TEHNICA

DIRECTOR EXECUTIV,
Szabo Adorian



SEF SERVICIU S.A.D.P.P.
Nimu Ioan

consilier superior
Maier Kristina

LUAT LA CUNOȘTINȚĂ
BENEFICIAR,



ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA



Certificat seria C.
Nr. 827/26.10.2018



Certificat seria M.
Nr. 393/25.10.2018



Certificat seria S.
Nr. 256/26.10.2018

Municipiul Hunedoara, B-dul Libertății nr.17, cod.331128 Județul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087

Nr.42557/09.06.2021

AVIZ/ ACORD
pentru execuția lucrărilor
NR. 37 din 09.06.2021

BENEFICIAR: CRISAN OVIDIU-IOAN
HUNEDOARA, str. Blv. Libertatii, nr. 1, bl. 8, sc. C, apt. 21

PROIECTANT: S.C. PRINCO IMPEX SRL
Hunedoara, Piata Libertatii nr. 13

Urmare a documentației tehnice nr. 42557/03.06.2020, a Certificatului de Urbanism nr. 26/10.12.2021 pentru executarea lucrării „**Lucrari de construire statie distributie carburanti 3 pompe multiproduș+ 1 pompa motorina+ unitate skid+ copertina protectie dispenser skid, elemente identificare semnalistica, racord rutier, imprejmuire, utilitati , la adresa Hunedoara, soseaua Hunedoara- Santuhalm, nr. 2A (extras CF 67295) si in conformitate cu Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare– se avizeaza favorabil**, condiționat de următoarele:

1. Se interzice depozitarea materialelor de construcții și a celor rezultate în urma demolărilor și săpăturilor pe carosabil, maluri de ape, etc.
2. Se interzice accesul, staționarea, parcare și circulația autovehiculelor pe trotuare și zone verzi.
3. Se interzice circulația autovehiculelor cu roțile murdare de noroi pe drumurile public.
4. **Realizare imprejmuire si acces conform Avizului P.M.Hunedoara nr. 32 din 20.05.2021**
5. **Permitere de cate ori este necesar, fara conditionari, acces echipa de interventie APA PROD, pe proprietate pentru remediere avarii la conductele PEID Dn 200 mm si OL Dn 168 mm, existente pe amplasamentul investitiei.**
6. **Pe traseul retelelor apartinand sistemului de alimentare cu apa si canalizare este interzisa amplasarea de constructii provizorii sau definitive, in acest sens se vor respecta distantele minime impuse conform SR 8591-97- Retele edilitare subterane- Conditii de amplasare**

PRIMAR

prin

DIRECTOR TEHNIC,

SZABO ADORIAN



SEF SERVICIU S.A.D.P.P

NIMU IOAN

CONSILIER SUPERIOR

Chezan Cornel

LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

BENEFICIAR