



ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA



Municipiul Hunedoara, B-dul Libertății nr.17, cod.331128 Județul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087

nr. 67878/14.09.2021

ACORD (AVIZ)
pentru execuția lucrărilor

NR. 74 din 14.09.2021

BENEFICIAR: U.A.T. - MUNICIPIU HUNEDOARA
HUNEDOARA, B-DUL LIBERTATII NR.17

PROIECTANT: S.C. TOTAL BUSINESS LAND – ALBA IULIA

Urmare a documentației tehnice nr. 67878/01.09.2021 si a Certificatului de Urbanism nr.13/22.01.2021 pentru executarea lucrării „ P.U.D. - REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE PARC CORVINUL, loc. Hunedoara ” (CF nr. 72243) si in conformitate cu Legea nr.50/1991 art.11, pct.(7), lit. e) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare– **se elibereaza acordul administratorului drumului, condiționat de următoarele:**

- 1.Se interzice depozitarea materialelor de construcții și a celor rezultate în urma demolărilor și săpăturilor pe carosabil, maluri de ape, etc.
- 2.Se interzice accesul, staționarea, parcare și circulația autovehiculelor pe trotuare și zone verzi.
- 3.Se interzice tăierea, ruperea, scoaterea din rădăcini a florilor, arbuștilor și plantațiilor de orice fel și cosirea ierbii de pe zonele verzi fără aprobări legale.
- 4.Se interzice circulația autovehiculelor cu roțile murdare de noroi pe drumurile public.
5. Realizare Reabilitare, modernizare si dotare Parc Corvinul – Municipiu Hunedoara conf proiect 128/27.05.2021 .

Alte condiții:

7. Prezentul **Aviz** este valabil numai pentru lucrările ce afectează domeniul public al municipiului Hunedoara
8. Prezentul aviz nu înlocuiește Autorizația de Spargere si serveste si pentru eliberarea AVIZULUI POLITIEI MUNICIPIULUI HUNEDOARA SERVICIUL POLITIE RUTIERA (daca este cazul)
9. Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz constituie contravenție și se sancționează conform Hotărârii Consiliului local nr. 3 / 2017.

PRIMAR

DAN BOBOUTANU

INSPECTOR ASISTENT
ADRIAN POPA



SEF SERVICIU I.M.S.C.U.P.

CORNEL CHEZAN

Am primit



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Nr.: 7378 / AAA / 15.09.2021
Către: MUNICIPIUL HUNEDOARA
În atenția: Domnului Primar Dan BOBOUȚANU
Referitor la: PUD Reabilitare, modernizare și dotare Parc Corvinul din Municipiul Hunedoara

Domnule Primar,

Ca răspuns la solicitarea dvs. nr. 70494/09.09.2021, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara cu nr. 7378/13.09.2021, referitoare la emiterea avizului de mediu pentru "PUD Reabilitare, modernizare și dotare Parc Corvinul din Municipiul Hunedoara", vă comunicăm următoarele:

Ca urmare a abrogării prin *Ordinul nr. 777/2016* a *Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe* și în conformitate cu prevederile Circularei Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 13554/SON/15.06.2016, planurile urbanistice de detaliu nu se supun procedurii de evaluare de mediu stabilită prin H.G. nr. 1076/2004.

Director Executiv,
Viorica Georgeta BARABAS



Întocmit: Viorica TODEA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA
Deva, strada Aurel Vlaicu nr.25, județul Hunedoara, cod 330007
E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254/215445; Fax 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
 Strada Pestalozzi, nr. 3-5, TIMISOARA, TIMIS
 Telefon/fax: 0256929 / 0372876276

Nr. 08783708 din 29/09/2021

Catre

MUNICIPIUL HUNEDOARA, domiciliul/sediul in judetul **HUNEDOARA**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **HUNEDOARA**, **Bulevardul LIBERTATII**, nr. 17, bl. - , sc. - , et. - , ap. - .

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **08783708 / 09/09/2021**, pentru obiectivul **PLAN URBANISTIC DE DETALIU "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE PARC CORVINUL DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA"** cu destinatia **PLAN URBANISTIC DE DETALIU** situat in judetul **HUNEDOARA**, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector **HUNEDOARA**, **Strada Ion Luca Caragiale**, nr. 3, bl. - , et. - , ap. - , CF 72243 - **Parc Corvinul**, nr. cad. 72243.

In urma analizei documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

Nr. 08783708 / 29/09/2021

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE 007/08/00.*
 . Pentru LES-ul de JT si LES-urile de MT existente se va respecta NTE 007/08/00. Distanța minima între fundație proiectată și LES-uri existente va fi de minim 0,6 m. Se va executa numai săpătura manuală în zona LES-urilor existente (stabilite în momentul predării amplasamentului). La începerea lucrărilor și pe parcursul executării lucrărilor se va solicita delegat din partea FEM Hunedoara pentru predarea amplasamentului. În cazul în care nu se respecta normele în vigoare și condițiile prevăzute, modificările ce trebuie aduse instalațiilor electrice existente se vor face pe baza de comandă dată de către beneficiar la SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA și executate de către o firmă autorizată ANRE. Costurile survenite vor fi suportate de către beneficiar (MUNICIPIUL HUNEDOARA). .
- Traseele rețelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comandă dată de solicitant (executant). Zona MT/JT Deva asigură asistența tehnică suplimentară DA.**
- Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistența tehnică suplimentară din partea Zonei MT/JT Deva cu respectarea normelor de protecția muncii specifice. În caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor electrice existente și consecințele ce decurg din nealimentarea cu energie electrică a consumatorilor existenți precum și răspunderea în cazul accidentelor de natură electrică sau de altă natură DA.**
- Distanțele minime și măsurile de protecție vor fi respectate pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micșoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele rețelilor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie **E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.** aviz tehnic de racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie DA NU

*** Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existenta DA NU

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: ,, aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se stabileasca in cadrul Fisei de solutie sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.

Racordarea la rețeaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

- depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
- stabilirea solutiei de racordare la rețeaua electrica si emiterea de catre operatorul de rețea a avizului tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
- incheierea contractului de racordare intre operatorul de rețea si utilizator in termenul de valabilitate al ATR;
- incheierea contractului de executie intre operatorul de rețea si un executant, realizarea lucrarilor de racordare la rețeaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
- punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;
- emiterea de catre operatorul de rețea a certificatului de racordare;
- punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la rețeaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de utilizare

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- **Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 13 / 22/01/2021, respectiv pana la data de 22/01/2023.**
- Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
- Se anexeaza **1** planuri de situatie vizate de Zona MT/JT Deva.
- Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Ing Sef ZONA MT/JT Deya
Jurca Viorel



Verificat
ing. Calin CHIFOR
C.O.

Intocmit
ing. Dorin GRUITA


Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de amplasament pana la

Responsabil _____

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie ""Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare.

** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)