



Sursa apel de calitate  
Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015  
Certificate Reg. No 20 100 102004200  
EN ISO 14001:2015  
Certificate Reg. No 20 104 92004201  
ISO 45001:2018  
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001  
C.I.F.: 14071095, Anchetă Fiscal: RO  
Cod: RO15BRDE220SY23121912200  
B.R.D.- Groupe Société Générale S.A. Deva  
Tel.: 0254 / 222 345  
Fax: 0254 / 206 007  
E-mail: [clienti@apaprod.ro](mailto:clienti@apaprod.ro)

Deva, Calea Zărandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. AV05, 30.01.2020

## AVIZ TEHNIC DE AMPLASAMENT

in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire

Referitor la solicitarea d-voastra, insotita de Documentatia Tehnica depusa spre avizare, precizam ca, pentru obiectivul de investitie identificat dupa cum urmeaza:

### A. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumirea investitiei: "Magazin piese auto, service auto, spatii de locuit la etaj si imprejurime proprietate"
2. Amplasamentul investitiei: Hunedoara, strada Siretului, F. N.
3. Beneficiarul investitiei: Pintilie Dorin si Pintilie Georgeta
4. Proiect nr. 265/2018 intocmit de B.I.A. Armasescu Dumitru
5. Certificat de urbanism nr. 131/17.04.2019 pentru "Magazin piese auto, service auto, spatii de locuit la etaj si imprejurime proprietate"

Emitem **Aviz tehnic de amplasament**  
cu respectarea urmatoarelor conditii :

### B. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR SI CONDITIILOR IMPUSE DE AVIZATOR

- La elaborarea solutiilor tehnice si la executia lucrarilor pe amplasamentul pentru care se solicita avizul, precum si in zona publica limitrofa acestuia, se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste proiectarea si executia lucrarilor in zonele in care exista infrastructura publica hidro-edilitara - retele de apa si canalizare, respectiv:
  1. SR 8591-97 - Retele edilitare subterane-Conditiile de amplasare;
  2. SR 1343-1-2006-Alimentare cu apa , determinarea cantitatilor de apa pentru localitati urbane si rurale;
  3. SR 1846-1-2006 - Canalizare exterioara -Prescriptii de proiectare;
  4. Normativ C 300- 1994 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ;
  5. Normativ pt. verificarea si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor,indicativ C56-2002;
  6. STAS 9312 – Subtraversari de cai ferate si drumuri – Prescriptii de proiectare
  7. HGR 930 /11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, capitolul VIII, art.30, literele a-e, in ceea ce priveste respectarea zonei de protectie sanitara cu regim sever.
  8. LEGEA 224/2015 - legea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ;



9. Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare.

- Executarea lucrărilor de sapatura in zona traseului rețelei publice de canalizare pluviala, se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea SC APA PROD SA, cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice; in caz contrar beneficiarul, respectiv executorul lucrărilor va suporta consecintele pentru orice deteriorare a rețelei de canalizare pluviala existente si consecintele ce decurg din imposibilitatea asigurării serviciului de canalizare pluviala la consumatorii conectați, precum si raspunderea in cazul accidentelor.
- Pagubele provocate rețelei hidro-edilitare de canalizare pluviala, precum si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării acesteia, vor fi suportate integral de cei care se fac vinovati de nerespectarea prezentului aviz.
- Executorii lucrărilor sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca pe amplasamentul pentru care s-a acordat avizul.

**Alte observatii si/sau conditii speciale, la avizul acordat :**

- Pe amplasamentul supus avizării exista retea de canalizare pluviala deschisa ( rigola).
- Nu se vor executa constructii permanente pe traseul rețelelor de canalizare existente
- Prezentul Aviz este insotit de Planul de situatie extras din sistemul G.I.S., pe care sunt trasate rețelele de alimentare cu apa si canalizare aflate pe amplasamentul si in zona limitrofa amplasamentului supus avizării si care sunt in administrarea si intretinerea SC Apa Prod SA Deva.
- Prezentul Aviz este valabil un an de la data acordării si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectării condițiilor impuse.

Director Dezvoltare Programe

Ing. Simona Petruțiu

Șef Departament Investitii

Ing. Violeta Parvu

Responsabil G.I.S

Ing. Georgian Manolache







**Legenda**

- Limita proprietate
- Rigola
- Canalcanal
- RacordCanal
- Conduita canal
- Hidrant
- Branșament
- Conduita Apa
- CaminApa



