

Nr. inregistrare 298225738 / 23.01.2020

Deva, Str.George Enescu, Nr.39

Tel. 0254 205702-205802 Fax. 0372 875277

Spre stiinta UO MT-JT Deva

CATRE

PINTILIE DORIN

adresa: STRADA TRANDAFIRILOR, Bl. 17, Ap. 97, Cod
postal 331148, Loc. HUNEDOARA, Jud. HUNEDOARA
Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 298225738 / 23.01.2020 pentru obiectivul
MAGAZIN PIESE AUTO,SERVICE AUTO,SPATII DE LOCUIT LA ETAJ SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE de la
adresa: STRADA SIRETULUI, Nr. FN, Loc. HUNEDOARA, Jud. HUNEDOARA .

In urma analizei documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 298225738 / 03.02.2020

~~FAVA~~ / cu urmatoarele conditii:

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:*

In zona exista LES de MT. Se va respecta NTE 007/08/00.

Distanța minima între construcția proiectată și LES-ul existent va fi de 0,6 m.

Se va executa sapatura manuala in zona trasului LES.

La inceperea lucrarilor se va solicita delegat din partea U.O. MT-JT DEVA, FEM Hunedoara pentru predarea amplasamentului.

- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant) **UO MT-JT DEVA** asigura asistenta tehnica suplimentara **DA**. **
 - Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea **UO MT-JT DEVA** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **
 - Distanțele minime și măsurile de protecție vor fi respectate pe tot parcursul execuției lucrărilor.
 - In zonele de protecție ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune și se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
 - Executanții sunt obligați să instruiască persoanelor asupra pericolelor pe care le prezintă execuția lucrărilor în apropierea instalațiilor electrice aflate sub tensiune și asupra consecințelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalațiilor electrice și daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării instalațiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovați de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz. Executanții sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice și de munca.
 - **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la **UO MT-JT DEVA** aviz tehnic de racordare **
- Informatii privind alimentarea cu energie electrica:
- *** In zona de apartine a noului obiectiv exista retea electrica de distributie.....
- | | |
|----|-------------------------------------|
| DA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NU | <input type="checkbox"/> |
| DA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NU | <input type="checkbox"/> |
- *** Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existentă
- Informatiile de la pct. 1 și 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in JT.
- La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.

F03/P-01-11 rev 1



221000002982257382301200000000044

Legenda:

* 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"

* 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incurcicare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescripiile energetice in vigoare

** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **SC ENEL Distributie Banat SA**, solicitantului va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de **113,05 lei**, s-a achitat cu chianta nr.
- Prezentul aviz este valabil pana la data de **17.04.2021**
- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexeaza ... 1... planuri de situatie vizate de **UO MTJIT DEVA**

Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

ISR,


ING. DORINA MODAS

Verificat
Ing. CHIFOR CALIN



Intocmit,
ing. GRUITA DORIN

F03/P-01-11 rev 1



221000002982257382301200000000044