



Sursa apei de calitate

Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015

Certificate Reg. No 20 100 102004200

EN ISO 14001:2015

Certificate Reg. No 20 104 92004201

ISO 45001:2018

Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: 120/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345

Fax: 0254 / 206 007

E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 10154, 25.07.2022

Către,

Primăria Municipiului Hunedoara,

Hunedoara, b-dul. Libertății, nr. 17, jud.Hunedoara,

Domnul Dan Bobouțanu-Primar

Referitor la solicitarea d-voastră, înregistrată la S.C. Apa Prod S.A. cu nr. 10154 din data de 25.07.2022 însoțită de Documentația Tehnică depusă, precizăm că, pentru obiectivul de investiție identificat după cum urmează:

1. Denumirea investiției: "Construire și dotare *complex sportiv Michael Klein, bulevardul Mihai Viteazu, nr. 6A, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara*"
2. Amplasamentul investiției : mun. Hunedoara, bulevardul Mihai Viteazu, nr. 6A, jud. Hunedoara
3. Beneficiarul investiției: Municipiul Hunedoara
4. Proiect nr. 202/2022 întocmit de S.C. ILCOR CONSULTING S.R.L. Deva
5. Certificat de urbanism nr. 172/ 22.07.2022 pentru "Construire și dotare *complex sportiv Michael Klein, bulevardul Mihai Viteazu, nr. 6A, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara*"

Emitem: **AVIZ TEHNIC DE AMPLASAMENT**

în vederea întocmirii documentațiilor faza

S.F., P.U.Z., D.T.A.D., D.T.A.C. și D.T.O.E.

cu respectarea următoarelor condiții:

MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR SI CONDITIILOR IMPUSE DE AVIZATOR

- La elaborarea soluțiilor tehnice și la execuția lucrărilor pe amplasamentul pentru care se solicită avizul, precum și în zona publică limitrofă acestuia, se vor respecta prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește proiectarea și execuția lucrărilor în zonele în care există infrastructura publică hidro-edilitară - rețele de apă și canalizare, respectiv:
 1. SR 8591-97 - Rețele edilitare subterane-Condiții de amplasare;
 2. SR 1343-1-2006-Alimentare cu apă , determinarea cantităților de apă pentru localități urbane și rurale;
 3. SR 1846-1-2006 - Canalizare exterioară -Prescripții de proiectare;
 4. Normativ C 300- 1994 – Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 5. Normativ pt. verificarea și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor,indicativ C56-2002;
 6. STAS 9312 – Subtraversari de căi ferate și drumuri – Prescripții de proiectare;
 7. HGR 930 /11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, capitolul VIII, art.30,

literele a-e, în ceea ce privește respectarea zonei de protecție sanitară cu regim sever.

8. LEGEA 224/2015 - legea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare ;

- Executarea lucrărilor de săpătura în zona traseelor conductelor publice de alimentare cu apă și canalizare, se va face numai manual, cu asistenta tehnică suplimentară din partea S.C. APA PROD S.A., cu respectarea normelor de protecție a muncii specifice.
- Beneficiarul investiției va suporta toate consecințele și pagubele care decurg ca urmare a deteriorării rețelelor de alimentare cu apă și canalizare existente pe amplasament și în zona limitrofă amplasamentului, precum și din imposibilitatea asigurării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare la consumatorii conectați.
- Beneficiarul investiției va fi responsabil de executarea pe cheltuiala proprie a tuturor lucrărilor necesare pentru reluarea furnizării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Executanții lucrărilor sunt direct răspunzători de producerea oricăror accidente tehnice și de muncă pe amplasamentul pentru care s-a acordat avizul.
- Proiectarea și execuția lucrărilor se va face cu respectarea prevederilor Legii 50 /1991 , Legii 241/2006 actualizată prin 224/2015 și a Ordinului ANRSC 88/2006.

Alte observații și/sau condiții speciale, la avizul acordat:

- Pe amplasamentul supus avizării există rețele de canalizare din beton cu diametrul Dn 2300 mm și cu diametrul Dn de 1500 mm.
- Rețelele de canalizare existente pe amplasament vor fi prevazute cu cămine de vizitare în zonele limitrofe construcției propuse, pentru a facilita inspecția periodică și intervenția operatorului pentru decolmatare a acestora;
- Prezentul Aviz este însoțit de planul de situație extras din sistemul G.I.S., pe care sunt trasate rețelele de canalizare aflate pe amplasamentul supus avizării, care sunt în administrarea și întreținerea S.C. Apa Prod S.A. Deva.
- În situația în care pe parcursul execuției lucrărilor se vor detecta alte rețele decât cele trasate pe planurile de situație, se va contacta obligatoriu operatorul S.C. Apa Prod S.A.
- Prezentul Aviz este valabil un an de la data acordării și își pierde valabilitatea în cazul nerespectării condițiilor impuse.

Director Dezvoltare Investiții

ing. Simona Petruțiu



Șef compartiment Investiții

ing. Grigore Zăvoi

Responsabil G.I.S

ing. Gabriel Bodean

Responsabil GIS

Ing. Gabriel Bodean

Plan de situatie - Extras din sistemul GIS
Aviz de amplasament, mun. Hunedoara, str. Mihai Viteazul, Nr. 6A CAD. 71353

Scara: 1:2,800

24.05.2022

