



Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095. Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 13759, 03.11.2021.

Catre,

Primaria Municipiului Hunedoara,
Hunedoara, b-dul. Libertatii, nr. 17, jud. Hunedoara,
Domnul Dan Boboutanu-Primar

Referitor la solicitarea d-voastra, înregistrată la S.C. Apa Prod S.A. cu nr. 13759 din data de 30.09.2021 însoțită de Documentația Tehnică depusă, precizăm că, pentru obiectivul de investiție identificat după cum urmează:

1. Denumirea investitiei: *"Intocmire documentatie faza PUD pentru Reabilitare modernizare si dotare Parc Central din Municipiul Hunedoara "*
2. Amplasamentul investitiei: mun. Hunedoara, b-dul. Dacia, F.N., Parc Central;
3. Beneficiarul investitiei: Municipiul Hunedoara ;
4. Proiect nr. 05/2021 intocmit de S.C. MUUN Concept A.B. S.R.L.
5. Certificat de urbanism nr. 55/23.03.2021 pentru *"Intocmire documentatie faza PUD pentru Reabilitare modernizare si dotare Parc Central din Municipiul Hunedoara "*

Emitem **AVIZ TEHNIC DE AMPLASAMENT**

in vederea intocmirii Documentatiei P.U.D.

cu respectarea urmatoarelor conditii :

MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR SI CONDITIILOR IMPUSE DE AVIZATOR

La elaborarea documentatiei faza PUD pentru *"Reabilitare modernizare si dotare Parc Central din Municipiul Hunedoara"* pentru care se solicita avizul, se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste proiectarea si executia lucrarilor in zonele in care exista infrastructura publica hidro-edilitara - retele de apa si canalizare, respectiv:

- SR 8591-97 - Rețele edilitare subterane-Condiții de amplasare;
- SR 1343-1-2006-Alimentare cu apă, determinarea cantităților de apă pentru localități urbane și rurale;
- Normativ C 300- 1994 – Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora ;
- Normativ pt. verificarea și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C56-2002;
- STAS 9312 – Subtraversari de căi ferate și drumuri – Prescripții de proiectare;
- HGR 930 /11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, capitolul VIII, art.30, literele a-e, în ceea ce priveste respectarea zonei de protecție sanitară cu regim sever.
- LEGEA 224/2015 - legea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare ;

➤ Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

- Executarea lucrărilor de săpătura în zona traseelor conductelor publice de alimentare cu apă și canalizare, se va face numai manual, cu asistenta tehnică suplimentară din partea SC APA PROD SA, cu respectarea normelor de protecție a muncii specifice.
- Beneficiarul investiției va suporta toate consecințele și pagubele care decurg ca urmare a deteriorării rețelelor de alimentare cu apă și canalizare existente pe amplasament și în zona limitrofa amplasamentului, precum și din imposibilitatea asigurării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare la consumatorii conectați.
- Beneficiarul investiției va fi responsabil de executarea pe cheltuiala proprie a tuturor lucrărilor necesare pentru reluarea furnizării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ;
- Executanții lucrărilor sunt direct răspunzători de producerea oricărui accident tehnic și de muncă pe amplasamentul pentru care s-a acordat avizul.
- Proiectarea și execuția lucrărilor se va face cu respectarea prevederilor Legii 50 /1991 , Legii 241/2006 actualizată prin 224/2015 și a Ordinului ANRSC 88/2006.

Alte observații și/sau condiții speciale, la avizul acordat :

- Prezentul Aviz este însoțit de planul de situație extras din sistemul G.I.S., pe care sunt trasate rețelele de alimentare cu apă și canalizare aflate pe amplasamentul supus avizării, precum și în zona limitrofa, care sunt în administrarea și întreținerea SC Apa Prod SA Deva.
- Nu se vor proiecta/ executa construcții provizorii sau definitive pe traseul rețelei de alimentare cu apă existentă pe amplasament; se vor respecta distanțele minime impuse de SR 8591-97 - Rețele edilitare subterane-Condiții de amplasare.
- În cazul avariilor la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare aflate pe amplasament se va permite accesul operatorului SC Apa Prod SA Deva în vederea executării lucrărilor de reparații care vor presupune desfacerea parțială a infrastructurii, corespunzător amplasamentului rețelelor
- Prezentul Aviz este valabil un an de la data acordării și își pierde valabilitatea în cazul nerespectării condițiilor impuse.

Director Dezvoltare Investiții
Ing. Simona Petruțiu



Sef Compartiment Investiții
Ing. Grigore Zavoi

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ing. Grigore Zavoi.

Responsabil G.I.S
Ing. Gabriel Bodean

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ing. Gabriel Bodean.

Plan de situatie - Extras din sistemul GIS
 Aviz de amplasament, Mun. Hunedoara, B-dul. Dacia, FNr., Parc Centri, CAD. 73842
 Scara: 1:1,100

RESTORABIL PIS
 ING. GABRIELA SOREAN
 02.11.2011



Legenda

	Rigola
	CaminCanal
	RacordCanal
	Conducta canal
	Hidrant
	Bransament
	Conducta Apa
	CaminApa
	CaminScada
	Limita Proprietate