

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 6410 / 20.05.2020

AVIZ TEHNIC DE AMPLASAMENT

Intocmire documentatie faza P.U.Z.

Referitor la solicitarea d-voastra, insotita de Documentatia Tehnica depusa spre avizare, precizam ca, pentru obiectivul de investitie identificat dupa cum urmeaza:

A. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumirea investitiei: *Intocmire documentatie faza P.U.Z.-"Construire spatii comerciale, anexe si transformare cladire de birouri in capela"*
2. Amplasamentul investitiei: Hunedoara, strada Latureni, F.N.
3. Beneficiarul investitiei: Bodrean Cosmin, Bodrean Mihaela Steluta, SC Daco Trans International SRL si SC HBC Logist Invest SRL
4. Proiect nr.48 /2020 intocmit de S.C. VEST PROIECT DESIGN S.R.L.
5. Certificat de urbanism nr.124/ 06.05.2020 pentru *Intocmire documentatie faza P.U.Z.- "Construire spatii comerciale, anexe si transformare cladire de birouri in capela"*

Emitem **Aviz tehnic de amplasament**

cu respectarea urmatoarelor conditii :

B. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR SI CONDITIILOR IMPUSE DE AVIZATOR

- La elaborarea documentatiei "*P.U.Z.- Construire spatii comerciale, anexe si transformare cladire de birouri in capela*" pentru care se solicita avizul, se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste proiectarea si executia lucrarilor in zonele in care exista infrastructura publica hidro-edilitara - retele de apa si canalizare, respectiv:
 - SR 8591-97 - Retele edilitare subterane-Conditiile de amplasare;
 - SR 1343-1-2006-Alimentare cu apa , determinarea cantitatilor de apa pentru localitati urbane si rurale;
 - SR 1846-1-2006 - Canalizare exterioara -Prescriptii de proiectare;
 - Normativ C 300- 1994 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ;
 - Normativ pt. verificarea si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor,indicativ C56-2002;
 - STAS 9312 – Subtraversari de cai ferate si drumuri – Prescriptii de proiectare;
 - HGR 930 /11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, capitolul VIII, art.30, literele a-e, in ceea ce priveste respectarea zonei de protectie sanitara cu regim sever.
 - LEGEA 224/2015 - legea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ;

- Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare

Alte observatii si/sau conditii speciale, la avizul acordat :

- Prezentul Aviz este insotit de Planul de situatie extras din sistemul G.I.S., pe care sunt trasate retelele de alimentare cu apa si canalizare aflate in zona limitrofa amplasamentului supus avizarii si care sunt in administrarea si intretinerea SC Apa Prod SA Deva.
- Nu se vor proiecta/ executa constructii provizorii sau definitive pe traseul retelelor de alimentare cu apa si canalizare existente; se vor respecta distantele minime impuse de SR 8591-97 - Retele edilitare subterane-Conditiile de amplasare.
- Prezentul Aviz este valabil un an de la data acordarii si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii conditiilor impuse.

Director Dezvoltare Programe
Ing. Simona Petrutiu



Sef Departament Investitii
Ing. Violeta Parvu

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Violeta Parvu.

Responsabil G.I.S
Ing. Georgian Manolache

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Georgian Manolache.

Legenda	
—	ConducaApa
—	Bransament
○	CaminiApa
○	ConducaCanal
▲	ReceptorCanal
○	CaminiCanal

Plan de situatie-Extras din GIS
mun.Hunedoara str.Latureni nr.FN
Scara 1:1,500

RESPONSABIL GIS
ING. BADEA CRISTINA
18.05.2020

