

**CATRE
MUNICIPIUL HUNEDOARA**

adresa: **STRADA LIBERTATII, Nr. 17, Cod postal 331128,
Loc. HUNEDOARA, Jud. HUNEDOARA**

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 257208809 / 19.02.2019 pentru obiectivul **MODERNIZAREA TRANSPORTULUI IN MUNICIPIUL HUNEDOARA, PRIN INVESTITII IN TRANSPORTUL PUBLIC ECOLOGIC-CORIDORUL DE VEST** de la adresa: **STRADA HUNEDOARA, Nr. FN, Loc. HUNEDOARA, Jud. HUNEDOARA - conform Anexa 1 la certificatul de urbanism nr. 262/28.08.2018.**

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 257208809 / 01.03.2019
~~fara~~ / cu urmatoarele conditii:**

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:*

Pentru LEA JT si LEA MT se vor respecta PE 106/2003 si NTE 003/04/00.
Stalpii existenti se vor regasi pe trotuar, la minim 0,2 m fata de bordura.

Pentru LES-urile de JT si LES-urile de MT se va respecta NTE 007/08/00.
In cazul sapaturilor mai adanci de 0,3 m se va solicita delegat din partea U.O. MT-JT DEVA, FEM Hunedoara.
Se va executa numai sapatura manuala in zona LES-urilor existente (stabilite in momentul predarii amplasamentului).

In cazul in care nu se respecta normativele in vigoare si conditiile prevazute, modificarile ce trebuie aduse instalatiilor electrice existente se vor face pe baza de comanda data de catre beneficiar la SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA si executate de catre o firma autorizata ANRE. Costurile survenite vor fi suportate de catre beneficiar (MUNICIPIUL HUNEDOARA).

La inceperea lucrarilor si pe parcursul executarii lucrarilor se va anunta U.O. MT-JT DEVA, FEM Hunedoara pentru predarea amplasamentului.

- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant) **UO MTJT DEVA** asigura asistenta tehnica suplimentara **DA**. **

- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea **UO MTJT DEVA** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **

- Distanțele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.

- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.

- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.

- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvoltă (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la **UO MTJT DEVA** aviz tehnic de racordare **

Informatii privind alimentarea cu energie electrica:

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie.....

DA

NU

DA

NU

*** Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existentă



Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in JT.

La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.

Legenda:

* 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"

* 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare

** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **SC ENEL Distributie Banat SA**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).

- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de **358,49 lei**, s-a achitat cu chitanta nr. **1135 / 25.02.2019**

- Prezentul aviz este valabil pana la data de **28.08.2020**

- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.

- Se anexeaza ...1... planuri de situatie vizate de **UO MTJT DEVA**


Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Verificat
Ing. CHIFOR CĂLIN

ISR,
Ing. CIOBANU NICOLAE



Intocmit,
Ing. GRUIȚĂ DORIN



*Prezentul aviz de amplasament
este valabil până la data de 28.08.2021,
conform prevederilor cu 262/28.03.2018.*

Ing. GRUIȚĂ DORIN

