



19-88550-PMH Primaria Hunedoara 12.12.2019

530150 Miercurea Ciuc, Str. Cântar Nr.1, HR
Tel. 0745 051 465/office@masterplanstudio.ro

Către,

Biroul de Urbanism al Municipiului Hunedoara

Blvd. Libertatii Nr.17
Mun. Hunedoara, Cod.331128
Jud. Hunedoara

Spre știință,

Mun.
Jud.

Drept răspuns la observațiile făcute de domnul _____, referitor la documentația de urbanism faza P.U.D. "Spălătorie self-service" pe Bulevardul Mihai Viteazu nr. 12, în municipiul Hunedoara, jud. Hunedoara, beneficiar conform contractului de închiriere nr. 17/03.03.2019 și a actului adițional nr.1/25.09.2019 fiind RED CAR WASH SRL din Miercurea Ciuc, vă trimitem punctul nostru de vedere legat de acest proiect, acestea fiind următoarele:

La elaborarea proiectului am luat în considerare cerințele tehnice din legislația în vigoare și anume, ORDINUL nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, care spune următoarele:

ART. 5 (1) Unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Nivelul de zgomot exterior care a fost măsurat la 10 m distanță de la „Spălătorie auto self-service” a fost mai mic de 50 dB (A) ceea ce este conform art. 17 al Ordinului Ministrului Sănătății nr. 536/1997, care spune următoarele:

ART. 17 Amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot și vibrații și dimensionarea zonelor de protecție sanitară se vor face în așa fel încât în teritoriile protejate nivelul acustic echivalent continuu (Leq), măsurat la 3 m de peretele exterior al locuinței la 1,5 m înălțime de sol, să nu depășească 50 dB(A) și curba de zgomot 45.

Pentru o mai buna înțelegere anexam si un plan de situație pe care sunt marcate toate distanțele de obiectivul studiat, in cazul nostru blocul B4 fiind la 59,40 m distanță, respectiv direcția vânturilor dominante.

Distanțele față de toate obiectivele din vecinătatea spălătoriei auto self service:


- 147,36 m față de prima construcție din partea de vest (clădire B1, conf. Plan de situație),
- 141,14 m față de prima construcție (clădire B2, conf. Plan de situație),
- 98,01 m față de prima construcție (clădire B3, conf. Plan de situație),
- 71,40 m față de prima construcție (clădire B4, conf. Plan de situație),
- 59,40 m față de prima construcție din partea de nord (clădire B5, conf. Plan de situație),
- 71,14 m față de prima construcție (clădire B6, conf. Plan de situație),
- 67,68 m față de prima construcție din partea de est (Depo, conf. Plan de situație),
- 75,15 m față de prima construcție (Stadion, conf. Plan de situație),
- 19,43 m față de prima construcție din partea de sud (centrul comercial conf. Plan de situație).

Anexat vă trimitem și Avizul de la Direcția de Sănătate Publică al județului Hunedoara

Întocmit,

Arh. Gráncsa László

S.C. MASTERPLAN STUDIO SRL.





ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara
☎ 0254.211.848, 0254.225.242 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal nr.34141

Compartiment Avize/Autorizari

NOTIFICARE
pentru
ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA
Nr. 5992 / 22.07.2019


La solicitarea adresata de **KISS FERENC CSABA**, in calitate de **IMPUTERNICIT** al **RED CAR WASH S.R.L.**, cu sediul in in **Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 19, SP.COM.II (birou 1), jud. Harghita**, pentru asistenta de specialitate de sanatate publica, a proiectului cu **nr. 40/2019**, intocmit de proiectantul **“S.C. MASTERPLAN – STUDIO S.R.L.- MIERCUREA CIUC”**, cu denumirea **„SPALATORIE SELF SERVICE“** va comunicam urmatoarele:

- conform referatului de evaluare **nr. 5992 /590 / 15.07.2019**, intocmit de **as.ig. Dehelean Valentina** si contrasemnat de **dr. Romosan Oana Georgiana**, proiectul **„SPALATORIE SELF SERVICE”**, situat in **Hunedoara, BD. Dacia, FN, jud.Hunedoara**, avand activitatea – **spalatorie self service** , este in conformitate cu normele de igiena si sanatate, cu conditia respectarii legislatiei sanitare in vigoare si a urmatoarelor cerinte speciale obligatorii: **LEGEA Nr. 319 /2009, H.G.Nr. 218 / 2006, H.G.Nr. 493/2006, H.G. Nr. 601/2007, H.G.Nr. 355/2007, H.G. Nr. 1048/2006, OH.G. Nr.601/2007, ORD.M.S. NR. 119/2014 actualizat si a ORD.M.S. Nr. 1030/2009 actualizat.**

DIRECTOR EXECUTIV DEL.,
Ec. PERA-STEFANIE ADINA -ILEANA



Redactat: ing. Merk Eva 



**DIRECTIA VANTURILOR
DOMINANTE**

